



Спецификация оборудования

- 1 Комплекс дозирования ингибитора осадкообразования
- 2 Патронный фильтр HIF-100
- 3 Насос высокого давления CR 90-5
- 4 Мембранный модули
- 5 Бак промывочного раствора
- 6 Насос промывочный CRN 20-5
- 7 Патронный фильтр HIF-24

Условные обозначения

- Кран шаровой или дисковая поворотная заслонка
- Манометр
- Расходомер
- Кондуктометр

				Установка обратного осмоса Енисей-200В.	Стадия	Лист	Листов
					Р		
Проверил				Принципиальная аппаратурно-технологическая схема.	Группа компаний «НВР»		
Исполн.							